


Rozdzielacz R1
Typ: Rozdzielacz stałowy 1" z przepoj
Typ szkielet: Szkielet podłogowy 8-12 sekcji
G = 862,8 [kg/h]
Δp min = 17,93 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (°)	Δp (lP)
1	Podłoga grzewcza	7	43,8		0,05
2	Podłoga grzewcza	6	88,2		0,12
3	Podłoga grzewcza	1	121,9		0,40
4	Podłoga grzewcza	3,6	65,4		0,14
5	Podłoga grzewcza	3,1h	79,4		0,17
6	Podłoga grzewcza	3,d	49,3		0,06
7	Podłoga grzewcza	3,9	64,2		0,11
8	Podłoga grzewcza	3,0	69,2		0,13
9	Podłoga grzewcza	3,1	103,4		0,29
10	Podłoga grzewcza	3,1b	61,0		0,10
11	Podłoga grzewcza	13	78,9		0,17
12	Podłoga grzewcza	11	58,1		0,08



Temat		Instalacja o.p. domu jednorodzinnego		Data	
Typu projektu		Rzut parteru		Skala	
Inwestor		Autor projektu		Projekt	
Wykonawca		Piotr Witczak		Proble	
Sprawca		Nr 95		1	